



## SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA

Str. Contele Csekonics, nr.4, Loc. Jimbolia, jud. Timiș, cod poștal 305400  
Tel 0256360655, fax 0256360682, email: [spitalul\\_jimbolia@artelecom.net](mailto:spitalul_jimbolia@artelecom.net),  
Web: [spitaluljimbolia.ro](http://spitaluljimbolia.ro)

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONALE ÎNREGISTRAT LA ANSPSCP CU NR. 36242

NR. 2859/ 09.11.2018

CĂTRE,

### FIRMELE INTERESATE ÎN DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI DE OFERTARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI DE INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI MONITORIZARE SISTEM DE DETECȚIE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE INCENDIU

Printr-o adresă înregistrată cu numărul 2859/07.11.2018, au fost solicitate clarificări față de documentația de atribuire a contractului de Lucrări de instalare, punere în funcțiune și monitorizare sistem de detecție, semnalizare și avertizare incendiu.

Mai jos sunt prezentate întrebările și răspunsurile oferite.

- Î: Avem nevoie de detalii de execuție la interconectarea pe fibra optica a echipamentelor, functionare;  
R: In aceasta faza a proiectului trebuie realizat un traseu de interconexiune prin FO intre cele doua centrale, astfel incat sa treaca prin zona fiecacrei centrale prevazute in proiectul general cu rezerva suficienta ptentru extinderile ulterioare. Functionarea va respecta intocmai prescriptiile producatorului.
- Î: Detalii de execuție conectare echipamente la rețeau de 220V existenta;  
R: Alimentarea echipamentelor IDSAI se va realiza conform Normativ P118/3 – 2015 Capitolul 4, cu respectarea proiectului tehnic.
- Î: Cantitatiile de materiale diferite fata de proiect (din caietul de sarcini lipseste ofertare sursa alimentare, materiale de conectare la rețeau electrica a echipamentelor);  
R: Proiectul a fost intocmit pentru intreg obiectivul. Obiectul prezentei achizitii se refera doar la corpul de cladire Medicina interna, respectiv Casa poarta. Sunt prevazute surse de alimentare la pozitia 18. Alimentarea echipamentelor IDSAI se face conform pct. 2. Pentru asigurarea alimentarii se vor prevedea toate materialele necesare realizarii alimentarii echipamentelor. Aceste materiale vor trebui corelate cu situatia existenta.
- Î: Detalii de execuție la surse de alimentare si ce echipamente deservesc.  
R: Sursele de alimentare vor fi obligatoriu agrementate EN54, prevazute cu acumulatori tampon si deservesc modulelor de intrari iesiri prevazute in instalatiile aferente fiecarui corp de cladire. Pentru alimentarea lor se vor respecta cerintele Normativ P118/3 – 2015 Capitolul 4.

MANAGER,  
CÎRLIG DANIELA

