

NOTE:

Pentru alimentarea cu apa rece si apa calda se vor folosi conducte din PPR SDR 7.4 PN16, cu insertie de aluminiu si vor fi izolate termic cu izolatie din cauciuc expandat de grosime 9mm.

Conexiunile către obiectele sanitare se vor realiza cu conducte de PP-R SDR 7.4 cu insertie de aluminiu Ø20.


Noul traseu de alimentare cu apă rece si calda menajerăva fi conectat la conductele interioare existente prin 2 racorduri realizate în punctul 'A', indicat pe planșă cu culoarea verde.

Racordurile vor fi prevăzute cu robinete cu olandez de ¾".

LEGENDĂ	
	Conductă canalizare PP
	Conductă canalizare PVC-KG
	Conductă canalizare existentă
	Conductă PPR alimentare apă caldă
	Conductă PPR alimentare apă rece
WC 1	WC încastrat suspendat pentru persoane cu dizabilități
WC 2	WC încastrat suspendat
CD	Cabină duș
L 1	Lavoar pentru persoane cu dizabilități
L 2, L 3	Lavoar
S 1, S 2	Sifon pardoseală DN 50
	Robineți de colț
	Robinet cu olandez ¾"

PANTE MONTAJ CONDUCE DE CANALIZARE		
DIAMETRU	PANTA NORMALA	PANTA MINIMA
Ø40	0,035	0,025
Ø50	0,035	0,025
Ø110	0,020	0,012



Verificator/Expert	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
VERIFICATOR					
<div>SC ACCORA PROIECT SRL</div> <div>Timișoara, Str. Gh. Lazăr, nr. 9, corp E, 309</div> <div>tel.: 0729 066 929</div> <div>e-mail: contact@accora.ro</div> <div></div>			TITLU PROIECT:		
			AMENAJARE SPAȚIU COMPUTER TOMOGRAF CORP A.32 C13- spital Dr. Karl Diel Jimbolia		
			BENEFICIAR:		NR. PR.:
			SPITAL DR. KARL DIEI JIMBOLIA		89
CALITATE ELABORATOR	NUME	SEMNAȚURA	SCARA:	AMPLASAMENT:	FAZA:
PROIECTAT	ing. Bota Andrei		/	Spitalul orașenesc Dr. Karl Diel Jimbolia, Strada Contele Csekonic, nr. 4, Jimbolia 305400, Jud. Timiș, nr. cadastral 406902	PT
DESENAT	ing. Bota Andrei		DATA: 2024	TITLU PLANSA: INSTALATII SANITARE - SCHEMA COLOANELOR	NR. PL.: IS 03